



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

Odbor životního prostředí

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 480, fax 325 614 486, e-mail pesoutova@mesto-podebrady.cz

Č.j.: MEUPDY/0002701/ZP/2022/DPe

Poděbrady, dne 11.1.2022

Spis. zn.: MEUPDY/0079251/ZP/2021/DPe

Vyřizuje: Bc. Dana Pešoutová

Tel.: 325 600 480

Fax: 325 614 486

E-mail: pesoutova@mesto-podebrady.cz

Ukl. zn.: 231.2

Skart. zn.: A/5

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 3.12.2021 podal

**BRG Epsilon s.r.o., IČO 03992187, U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2,
kterého zastupuje GEOSAN GROUP a.s., Linda Kopecká, DiS.; Miroslav Kunta, IČO
28169522, U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

„Choťánky - parcely RD, lokalita Ohrada Splašková kanalizace, dešťové vody, vodovod“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 275/122, 275/123, 275/158, 275/159, 275/160, 275/161, 275/162, 275/163, 275/164, 275/165, 275/166, 275/167, 275/168, 275/169, 275/170, 275/172, 275/173, 275/174, 275/175, 275/176, 275/177, 275/178, 275/179, 275/180, 275/181, 275/182, 275/183, 275/184, 275/185, 275/186, 275/187, 275/188, 275/189, 275/190, 275/191, 275/192, 275/193, 275/194, 275/195, 275/196, 275/197, 275/198, 275/199, 275/200, 275/201, 275/202, 275/203, 275/204, 275/205, 275/206, 275/207, 275/208, 275/209, 275/210, 275/211, 275/212, 275/213, 275/214, 275/215, 275/216, 275/217, 275/218, 275/219, 275/220, 275/221, 275/222, 275/223, 275/224, 275/225, 275/226, 275/227, 275/228, 275/229, 275/230, 275/231, 275/232, 275/233, 275/234, 275/235, 275/236, 275/237, 275/238, 275/264, 275/266, 275/267, 275/268, 275/269, 275/274, 275/276, 275/277, 275/278, 275/279, 275/280, 275/281, 275/282, 275/283, 275/284, 275/285, 275/286, 275/287, 275/288, 275/289, 275/290, 275/291, 275/293, 275/294, 275/295, 275/296, 275/297, 275/298, 275/299, 275/300, 275/301, 275/302, 275/303, 275/304, 275/305, 275/306, 275/307, 275/308, 275/309, 275/310, 275/311, 275/312, 275/313, 275/314, 275/315, 275/316, 275/317, 275/318, 275/319, 275/320, 275/321, 275/322, 275/323, 287/3, 445/21 v katastrálním území Choťánky provedené podle stavebního povolení spis.zn. MEUPDY/0061053/ZP/2019/KSi, č.j.: MEUPDY/0017155/ZP/2020/KSi ze dne 24.3.2020 a povolení změny stavby (splašková kanalizace) sp.zn.: MEUPDY/0044229/ZP/2020/DPe, č.j.: MEUPDY/0056770/ZP/2020/DPe ze dne 30.9.2020.

Stavební objekty:

- SO 301 – Kanalizace splašková
- SO 302 – Dešťové vody
- SO 303 – Vodovod

Stavba obsahuje:

SO 301 – Kanalizace splašková – hlavní a podružné řady

- kanalizační řady tlakové PE 100 PEHD 63 celkem 1489,78 m
řad 2: 213,87 m, řad 3: 279,87 m, řad 4: 343,27 m, řad 5: 45,01 m, řad 6: 417,37 m, řad 7: 19,47m
- kanalizační podružné řady 114 ks PE 100 PEHD 40 celkem 860,11 m, bez domovních čerpacích stanic

SO 302 – Dešťové vody

svodné drény (4 výustní objekty) a vsakovací příkopy

SO 303 – Vodovod – hlavní a podružné řady

- vodovodní řady PE 100 rozměrová řada SDR 17 celkem 2332,29 m
řad A PEHD 160: 46,73 m, řad A PEHD 110: 652,39 m, řad A1 PEHD 110: 212,00 m
řad A2 PEHD 110: 123,52 m, řad A2.1 PEHD 90: 198,57 m, řad A3 PEHD 90: 70,21 m
řad A4 PEHD 90: 369,37 m, řad A4.1 PEHD 90: 69,65 m, řad A5 PEHD 90: 305,70 m
řad B PEHD 110: 238,77 m, napojení do RS PEHD 160: 45,38 m
- podružné řady 115 ks DN 25 – PE d 32 celkem 35,39 m a DN 50 – PE d63 celkem 766,56 m, tzn. celkem 801,95 m. Podružné řady jsou ukončeny ve vodoměrné šachtě.
- 20 podzemních hydrantů

Vymezení účelu užívání stavby:

- odkanalizování nemovitostí (odvod odpadních vod)
- likvidace srážkových vod
- zásobování obyvatelstva pitnou vodou + požární účely

Určení polohy vodního díla:

- začátek X: 1043722, Y: 689441, konec: X: 1043205, Y: 689513

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 6. ledna 2022 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- Byly předloženy veškeré požadované doklady ke kolaudaci vodního díla. Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami dle ověřené projektové dokumentace (zmenšení rozsahu díla) a v souladu s podmínkami povolení stavby.

Odůvodnění:

Dne 3.12.2021 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 2.12.2021. Veškeré doklady byly předloženy.

Vodoprávní úřad provedl dne 6. ledna 2022 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- souhlasné závazné stanovisko KHS č.j.: KHSSC 66205/2021 ze dne 21.12.2021

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

otisk úředního razítka
Bc. Dana Pešoutová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:**stavebník**

BRG Epsilon s.r.o., IDDS: wvs2nfq,
kterého zastupuje: GEOSAN GROUP a.s., IDDS: i7vcy29

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcái8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73

místně příslušný obecní úřad

Obec Choťánky, IDDS: z9ianp6

na vědomí

Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/I, Poděbrady I,
290 31 Poděbrady 1