

Vaše značka:

Ze dne: 20. 7. 2025

Spisová značka: MEUPDY/0029468/ZP/2025/IKr

Číslo jednací: MEUPDY/0041823/ZP/2025/IKr

Jednoznačný ID: 1001.VD_635412

Skartační režim: V/5

Vyřizuje: Mgr. Iva Krejčíková

Telefon: 325 600 481

E-mail: krejcikova@mesto-podebrady.cz

Datum: 29. 7. 2025

ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán vydal kolaudační rozhodnutí č. j.: MEUPDY/0036730/ZP/2025/IKr, spis. zn.: MEUPDY/0029468/ZP/2025/IKr dne 1. 7. 2025, které se týká povolení užívání stavby Splašková kanalizace a vodovod „Ohrada“ ETAPA B1 na pozemcích parc. č. 275/122, 275/325 v k. ú. Choťánky. Žadatelem je BRG Beta s.r.o., U plynárny 1533, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101, který zastupuje Ing. Martina Křížková, IČO 09793305, v HŮRKÁCH 2090, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58.

Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení kolaudačního rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výroku I. na straně 1,

a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

Vodovodní řad C (PE 100 RC1 SDR11) o délce 509,5 m je napojen na stávající řad A1 a A z první etapy výstavby (na pozemku parc. č. 275/325 v k. ú. Choťánky), a tím došlo k zaokružování vodovodu. Na řad C jsou napojeny řady C1 (PE 100 RC1 SDR11) o délce 174,6 m a C2 (PE 100 RC1 SDR11) o délce 109,8 m vedené do ulic nové výstavby. Na vodovodních řadech je osazeno celkem 8 podzemních hydrantů.

Tlakové kanalizační řady O a 1 (PEHD, PE 100, SDR11) o celk. délce 242 m jsou napojeny na stávající řad (na pozemku parc. č. 275/325 v k. ú. Choťánky). Na koncích tlakových řadů jsou umístěny proplachovací soupravy.

opravuje textem:

Vodovodní řad C (PE 100 RC1 SDR11) o délce 508,4 m je napojen na stávající řad A1 a A z první etapy výstavby (na pozemku parc. č. 275/325 v k. ú. Choťánky), a tím došlo k zaokružování vodovodu. Na řad C jsou napojeny řady C1 (PE 100 RC1 SDR11) o délce 174,5 m a C2 (PE 100 RC1 SDR11) o délce 110,0 m vedené do ulic nové výstavby. Na vodovodních řadech je osazeno celkem 8 podzemních hydrantů.

Tlakové kanalizační řady O (dl. 91,2 m) a kanalizační řad 1 (dl. 152,5 m) (PEHD, PE 100, SDR11) jsou napojeny na stávající řad (na pozemku parc. č. 275/325 v k. ú. Choťánky). Na koncích tlakových řadů jsou umístěny proplachovací soupravy.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

BRG Beta s. r. o., U plynárny 1533, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Odůvodnění:

V části výrokové písemného vyhotovení kolaudačního rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost, která se týkala délky jednotlivých vodovodních a kanalizačních řadů. Správní orgán převzal údaje do kolaudačního rozhodnutí z předložených tlakových zkoušek. V opravném rozhodnutí jsou uvedeny délky řadů dle tabulky uvedené v geodetickém skutečném provedení stavby, které neměl správní orgán k dispozici. Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

xxx

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Iva Krejčíková

Samostatný referent - vodoprávní a stavební úřad
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Martina Křížková, IDDS: a8fxnmt

zastoupení pro: BRG Beta s.r.o., U plynárny 1533, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

dotčené orgány

2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e

na vědomí

3. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

4. Město Poděbrady, odbor výstavby a ÚP, Jiřího náměstí č. p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady 1