



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

Odbor výstavby a územního plánování

Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I
tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Č.j.: MEUPDY/0010174/VUP/2022/JPi
Spis. zn.: MEUPDY/0082250/VUP/2021/JPi
Oprávněná
úřední
osoba: Piroutková Jana
Tel.: 325 600 275
E-mail: piroutkova@mesto-podebrady.cz

Poděbrady, dne 11.2.2022

Ukl. zn.: 330.2
Skart. V/5
zn.:

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 17.12.2021 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje Maděra a Šípek, spol. s r.o., Andrea Černá, IČO 45144664, Bílkova 116, Kluk, 290 01 Poděbrady 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

kteřý je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Choťánky, TS, KVN, KNN, 108 OM, p.č. 275/302
číslo stavby: IV-12-6026312

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 423/1, 312, 311/3, 311/2, 427, 271/5, 275/122, 275/123, 275/158, 275/159, 275/160, 275/161, 275/162, 275/163, 275/164, 275/165, 275/166, 275/167, 275/168, 275/169, 275/170, 275/172, 275/173, 275/174, 275/175, 275/176, 275/177, 275/178, 275/179, 275/180, 275/181, 275/182, 275/183, 275/184, 275/185, 275/186, 275/187, 275/188, 275/189, 275/190, 275/191, 275/192, 275/193, 275/194, 275/195, 275/196, 275/197, 275/198, 275/199, 275/200, 275/201, 275/202, 275/203, 275/204, 275/205, 275/206, 275/207, 275/208, 275/209, 275/210, 275/211, 275/212, 275/213, 275/214, 275/215, 275/216, 275/217, 275/218, 275/219, 275/220, 275/221, 275/222, 275/223, 275/289, 275/290, 275/291, 275/293, 275/294, 275/295, 275/296, 275/297, 275/298, 275/299, 275/300, 275/301, 275/236, 275/237, 275/238, 275/286, 275/287, 275/288, 275/311, 275/312, 275/313, 275/323, 275/314, 275/315, 275/316, 275/317, 275/318, 275/319, 275/320, 275/321, 275/322, 275/267, 275/268, 275/269, 275/276, 275/274, 275/302, 275/278, 275/281, 275/282, 275/306, 275/307, 275/308, 275/309, 275/310, 275/303, 275/304, 275/305, 313/5 v katastrálním území Choťánky provedené podle územního souhlasu spis. zn. MEUPDY/0054161/VUP/2020/JPi ze dne 25.9.2020.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Choťánky, TS, kVN, kNN, 108 OM, p.č. 275/302
- číslo stavby: IV-12-6026312
- SO 01 - kabelové vedení NN 0,4 kV
- SO 02 - kabelové vedení VN 22 kV
- SO 03 - venkovní vedení VN
- SO 04 - trubka HDPE
- SO 05 - kiosková TS - stavební část
- PS 01 - kiosková TS - technologická část
- PS 02 - transformátor

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 11. února 2022 (pátek) s tímto výsledkem:

- byla předložena ověřená projektová dokumentace, územní souhlas, souhlas obce Choťánky se změnou vedení trasy a napojení na VN a NN, zápis o předání stavby, expertní list ke stavbě, protokol o předání a převzetí dotčené části silničního tělesa a silničního pozemku po provedení stavebních prací (KSÚS), předávací protokoly o kontrole povrchů, geodetické zaměření skutečného provedení + technická zpráva geodetické části DSPS, doklad o likvidaci odpadů, prohlášení o shodě, zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení číslo 9/2022 (František Šípek – 1.2.2022), zpráva o výchozí revizi trafostanice č. BB/004/2022 (Zdeněk Schenk – 12.1.2022), zpráva o výchozí revizi trafostanice č. BB/003/2022 (Zdeněk Schenk – 12.1.2022) a výkresy skutečného provedení
- nebyly shledány žádné viditelné závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby

Odůvodnění:

Dne 17.12.2021 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 20.1.2022. Stavební úřad provedl dne 11. února 2022 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Na vydávání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Jana Piroutková
samostatný odborný referent - úsek stavební řád

Obdrží:

Maděra a Šípek, spol. s r.o., IDDS: p4wjpti
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290
01 Poděbrady 1

Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, Jiřího nám. č.p. 20, 290 01 Poděbrady I

Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290
31 Poděbrady I

Obecní úřad Choťánky, Choťánky č.p. 24, 290 011 Poděbrady

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát,
IDDS: 2dtai5u